

A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paramétereit 2013.

Csatornahálózat

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	gerincevezeték			számlázott szennyvíz			bekötések száma db	fogyasztók száma db	tisztított csatorna fm	vizsgált csatorna fm	javított csatorna fm	dugulás elh. sz. db	előntések száma db
	hossza km	gravitációs km	nyomott km	m ³									
				összes	közületi	lakossági							
Törökbálint	85,7	78,0	7,7	715 758	236 163	479 595	4 043	10 827	8 250	0	0	40	0
Herceghalom	17,8	14,9	2,9	106 142	32 911	73 231	765	1 806	2 180	0	0	16	0
Pusztazámor	10,3	8,5	1,7	38 033	978	37 055	414	1 078	0	0	0	0	0
Remeteszőlős	10,5	10,3	0,2	38 875	870	38 005	375	1 121	170	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	124,4	111,7	12,6	898 808	270 922	627 886	5 597	14 832	10 600	0	0	56	0

Átemelők

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	átemelő telepek száma db	energia felh. kWh	üzemzavarok száma	karbantartás javítás	dugulások száma	tisztítások száma	kitermelt iszap
							tonna
Törökbálint	24	50 423	17	20	0	55	5 447
Herceghalom	3	19 223	7	7	4	23	782
Pusztazámor	4	7 697	1	10	17	136	654
Remeteszőlős	1	2 658	0	1	0	3	0
Összesen:	32	80 001	25	38	21	217	6 883

Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tiszt.víz m ³	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	üzemzav. száma db	javítások		karbantartások		csat.hulladékok t/év			hatósági ellenőrzések db	
					száma (db)	helye	száma (db)	helye	iszap	rácssz.	homokfogó		
Törökbálint	778 968	578 314	27 537	0	12	tel.+géph.	9	tel.+géph.	tel.+géph.	0,0	25,7	9,0	3
Herceghalom	139 001	186 094	7 680	0	1	tel.+géph.	2	tel.+géph.	tel.+géph.	0,0	7,3	0,0	1
Pusztazámor	39 322	84 238	11 520	0	0	tel.+géph.	1	tel.+géph.	tel.+géph.	0,0	4,1	0,0	0
ÖSSZESEN:	957 291	848 646	46 737	0	13		12			0,0	37,1	9,0	4