

**Ivóvízszolgáltatás üzemirányítási rendszerének meghibásodásai
2020. évben**

Település / hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Központi rendsz. P.C.				2			1			1	1	3	8
Érd	2	1	1	3	4	9	4	1	10	4	4	3	46
Diósd			3	1	1	3	3	3	2	5		1	22
Törökbálint							1	1			1	2	5
Tárnok	1		2			1	1	1			1		7
Sóskút					1			1					2
Pusztazámor		2											2
Összesen	3	3	6	6	6	13	10	7	12	10	7	9	92

Jellemző meghibásodások típusai:

Távadóhiba (vízmérő, nyomásmérő), visszacsapószelep/tolózár hiba miatti villamos hiba, m2m kommunikációs hiba, hálózati villamos energia hiba, webSCADA informatikai hiba