



Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER- 426 /1 /2022

Ügyintéző: Fűri Sándor
beszerzes@erdivizmuvek.hu

Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé az alábbi tárgyban:

„univerzális csőösszekötő-javító idomok 12 hónapos szerződéses időtartamra.”

A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek. Kérjük megadni a rendeléstől számított szállítási határidőt, valamint - ha van ilyen lehetőség- a hivatalos munkarendtől eltérő esetekre vonatkozó kiszolgálás rendjét.

Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott árakat szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt garantálják. Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni, úgy kérjük hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

A fentiekén kívül kérjük hogy ajánlatukban szerepeltessék azt a %-os kedvezményt, amelyet a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaárakhoz képest biztosítani tudnak Cégünk részére és szerződéskötés esetén annak tényleges megtartását igazolni tudják Cégünk felé.

Az Ajánlatkérő a megjelölt tételeknél konszignációs raktár meglétére tart igényt, melynek kialakítására lehetőséget biztosít a telephelyén (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C). Kérjük a nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlattevő által vállalt kiszállítást is az ajánlatba belefoglalni.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a termékek kedvezménytel csökkentett egységárait.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konszignációs raktárban tárolt termékek felhasználását a tárgyhónapot követő hónap 5. napján jelenti le megrendelő.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa értékesített termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal rendelkezésre tudnak bocsátani.

Az ajánlat pénzneme: HUF

Az ajánlatok értékelési szempontja: Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján értékeli az érvényes ajánlatokat. A termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.



Univerzális csőösszekötő- csőjavító idomokkal szembeni általános elvárások.

Anyag megfelelőség: EN 1563, Anyagminőség: GGG 45 duktil öntvény; **EN-GJS-450-10-HB200**

Bevonatolás: kívül-belül EPOXI bevonat ; Resicoat RT9000R4

Min. rétegvastagság: 250µm. A bevonatolásnak meg kell felelnie a GSK (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz) előírásainak. EN14901

Kémiai ellenállása: PH2-PH13

Csavarorsó : A2-70(AISI 304), vagy A4-80(AISI 3016)rozsdamentes acél. A csavarokon PTE teflon (surlódáscsökkentő bevonat) a berágódás megakadályozására.

Csavaranya: A2-70, vagy A4-80(AISI 3016) rozsdamentes acél.

Üzemi nyomás: húzásbiztosítás nélkül PN25 DN 50-250, húzásbiztosítóval PN16 DN 250- ig (föld felett is)

Mérettartomány: DN50-DN 600; folyamatos méretátfogás 46- 310mm-ig.

Szögeltérés: Nem húzásbiztosan és húzásbiztosan oldalanként 8° (16°)

Alkalmazható csőtípusok: Mindenfajta csőtípuson szerelhető

Tömítő gyűrű: EPDM Nincs bakteriális növekedés (DVGW-W270)

Húzásbiztosítás: A tömítés – szorítás - húzásbiztosítás külön funkciók, de egy tokban integrálódnak.

A húzásbiztosító szegmensek anyaga: A4 (AISI 316) rozsdamentes acél

Felhasználhatósága: egyfajta szegmens alkalmazható minden csőtípuson, a szegmensek eltávolíthatók, visszahelyezhetők, újrafelhasználhatóak

Vonatkozó szabványok: ISO 9001, 14001 EN 1563, EN 14901, EN 14525

Az idom csavarzat tokonként külön- külön (nem átmenőcsavaros).

Az idom lehetővé teszi, hogy a szerelés helyszínén szereljük át húzásbiztosról, nem húzásbiztosra, vagy fordítva. Akár többször is alkalmazható csövek összekötésére, föld alatt, föld felett.

Az ajánlatokat a következő képen lehet benyújtani:

Elektronikus úton benyújthatják e-mailben, a beszerzes@erdivizmuvek.hu címen pdf. formátumban, az aláírással jogosult kézjeggyel ellátva. és a nyilatkozattételre jogosult személy aláírásával ellátva.

Az ajánlatok beadásának határideje: 2022. 04.11. 10:00

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatolnia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatot vagy annak másolatát, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.



Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról így különösen az ajánlati árak megtartásáról és a konszignációs készlet biztosításáról a szerződés hatálya alatt.

Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással.

Az Ajánlattevő a leszállított termékekre legalább 2 éves teljes körű jótállást vállal.

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a konszignációs raktár létesítését a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a termékcsoportokra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek az ajánlati felhívásban megadott műszaki követelményeknek, elvárásoknak.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a megajánlott termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül. E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu

Várjuk megtisztelő ajánlatukat.

Érd, 2022.03.28.

Füri Sándor

műszaki ügyintéző