



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu



Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER – 411 / 1 / 2023

Ügyintéző: Ritvay Dorottya
beszerzes@erdivizmuvek.hu
Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé **„Elektrofittinges anyagok beszerzése 12 hónapos szerződéses időtartamra”** tárgyban.

Árajánlatukat a következő szempontok szerint szíveskedjenek megadni:

- A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, a kimerítés nem kötelező, illetve többlet igény is fellelhető. A megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek.
- Az ajánlatban kérjük megadni:
 - megrendeléstől számított szállítási határidő;
 - szállítási költségek;
 - hivatalos munkarendtől eltérő esetekre vonatkozó kiszolgálás, ha van ilyen lehetőség;
 - %-os kedvezmény, amelyet a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaárakhoz képest biztosítanak részünkre.
- Szerződéskötés esetén vállalja
 - az egységárak feltüntetését a szállítóleveleken;
 - a termékek konzignációs raktározását telephelyünkön;
 - a szállított termékek legalább 2 éves teljes körű jótállását.
- Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
 - a termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát;
 - az általa megajánlott termékek megfelelnek az ajánlattételi felhívásban megadott műszaki követelményeknek, elvárásoknak;
 - nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt;
 - elfogadja az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételeket;
 - tartja az ajánlatban megadott árat a szerződés hatálya alatt.
- Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a megajánlott termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdvizmuvek.hu



kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét.

Elektrofittinges anyagokkal szembeni általános elvárások:

Felhasználási terület	Ivóvíz ellátásban
Mérettartomány	DN 25 – DN 400
Anyagminőség	A nyomóvezeték anyaga kemény polietilén, melynek gyártásához MRS 10-es (PE 100) minősítésű alap-polimer granulátumot használtak alapanyagként. A csőanyag visszaforgatott alapanyagot nem tartalmazhat. MSZ EN 12201 szabvány szerinti megfelelőség.
Nyomásfokozat	Minimum PN10 üzemi nyomás.
Kialakítás	A falvastagság/átmérő aránya: SDR 11 Az idom kialakítása fedetlen fűtőszálás, a fűtőszálak $\frac{3}{4}$ és $\frac{1}{4}$ arányban beágyazottak. Húzásbiztos kivitel a csatlakozó csőanyagoktól függetlenül, földtakarás nélküli kiépítési mód esetén is.

Fizetési mód: Számla ellenében, banki átutalással magyar forintban (HUF), a számla átvételétől számított 15 napon belül.

Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni, úgy kérjük, hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

Az ajánlatok értékelési szempontja: Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján értékeli az érvényes ajánlatokat. A termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.

Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással.

Abban az esetben, ha az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése.

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Amennyiben élni kívánnak az ajánlatadás lehetőségével, úgy kérjük, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelően legkésőbb **2023.05.05., péntek 11:00 óráig** szíveskedjenek megküldeni megtszítelő



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Adószám: 10819067-2-13
Telefon: +36 (23) 500-000
E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu



ajánlatukat e-mailben, az aláírásra jogosult kézjeggyével ellátva, pdf formátumban a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat – a meghosszabbított határidő esetét kivéve – nem áll módunkban elfogadni.

A felhívással kapcsolatban felmerült kérdések esetén a beszerzes@erdivizmuvek.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel. Az árajánlat megtételének költségei az Ajánlattevőt terhelik.

Megtisztelő ajánlatukat ezúton is köszönjük!

Érd, 2023. április 25.