



## Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER- 416 /1 /2022

Ügyintéző: Fűri Sándor  
beszerzes@erdivizmuvek.hu

**Tárgy:** Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé az alábbi tárgyban:

### **„Univerzális csőjavító 12 hónapos szerződéses időtartamra.”**

A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek. Kérjük megadni a rendeléstől számított szállítási határidőt, valamint - ha van ilyen lehetőség- a hivatalos munkarendtől eltérő esetekre vonatkozó kiszolgálás rendjét.

Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott árakat szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt garantálják. Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni, úgy kérjük hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

A fentiekén kívül kérjük hogy ajánlatukban szerepeltessék azt a %-os kedvezményt, amelyet a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaárakhoz képest biztosítani tudnak Cégünk részére és szerződéskötés esetén annak tényleges megtartását igazolni tudják Cégünk felé.

Az Ajánlatkérő a megjelölt tételeknél konszignációs raktár meglétére tart igényt, melynek kialakítására lehetőséget biztosít a telephelyén (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C). Kérjük a nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlattevő által vállalt kiszállítást is az ajánlatba belefoglalni.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a termékek kedvezménnyel csökkentett egységárait.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konszignációs raktárban tárolt termékek felhasználását a tárgyhónapot követő hónap 5. napján jelenti le megrendelő.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa értékesített termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal rendelkezésre tudnak bocsátani.

**Az ajánlat pénzneme: HUF**

**Az ajánlatok értékelési szempontja:** Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján értékeli az érvényes ajánlatokat. A termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.



### **Univerzális csőjavító idomokkal szembeni általános elvárások:**

Működési elv: aktív hidraulikus tömítés „nyomás által működtetett”

lehetséges szögeltérés: min. +/- 4° oldalanként

rendelkezzen két alternatív változatú tömítés-kialakítással, azaz egy- vagy kétrétegű koncentrikus tömítés-kivitellel is, mely utóbbiból a belső szükség szerint eltávolítható.

Érintett csővezeték további megbontása nélkül legyen alkalmas: csőlyukadás, repedés, csőfal kitörés, varrathibák, kereszt törés során keletkezett hibák javítására

Legyen alkalmas különböző anyagú és falvastagságú, azonos névleges átmérőjű csővégek összekötésére

Mérettartomány: DN 50 – DN 600

Max. működési (névleges, üzemi) nyomástartomány: DN50-DN250: min. PN16; DN300-DN600: min. PN16;

Szükséges tengelyirányú szerkezeti hosszmeretek: min. 140mm, min. 210mm, min. 280mm

Alkatrészekre vonatkozó követelmények:

Test: rozsdamentes, vagy saválló acél

Csavarok, menetes száruk, csavaranyák: rozsdamentes és / vagy saválló acél, berágódás elleni védelem anyagpárosítással, menetszár-vég védelme.

Beépítési követelmények:

Hibajavítás esetén, vezeték megbontása nélkül legyen alkalmazható az idom építési / javítási munkaterületen, munkaárokban – akár szélsőséges időjárási viszonyok között

talajrészecskékkel szennyezett, esetenként erodált csőfelületek tömítésére

### **Az ajánlatokat a következő képen lehet benyújtani:**

**Elektronikus úton benyújthatják** e-mailben, a [beszerzes@erdivizmuvek.hu](mailto:beszerzes@erdivizmuvek.hu) címen pdf. formátumban, az aláírással jogosult kézzel írt aláírásával ellátva, és a nyilatkozattételre jogosult személy aláírásával ellátva.

### **Az ajánlatok beadásának határideje: 2022. 04.11. 10:00**

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatlóznia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy annak másolatát, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.



Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról így különösen az ajánlati árak megtartásáról és a konszignációs készlet biztosításáról a szerződés hatálya alatt.

Előnyt jelent ha az Ajánlattevő rendelkezik termékfelelősség-biztosítással.

Az Ajánlattevő a leszállított termékekre legalább 2 éves teljes körű jótállást vállal.

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a konszignációs raktár létesítését a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a termékcsoportokra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek az ajánlati felhívásban megadott műszaki követelményeknek, elvárásoknak.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a megajánlott termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelőségét. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő kizárólag alternatív ajánlatot tud adni a felhívásban megjelölt termékre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat értékelése.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül. E-mail: [beszerzes@erdivizmuvek.hu](mailto:beszerzes@erdivizmuvek.hu)

Várjuk megtisztelő ajánlatukat.

Érd, 2022.03.28.

Füri Sándor

műszaki ügyintéző