

Ajánlattételi felhívás

Iktatószám: BER- 420/ 1 /2022

Ügyintéző: Fűri Sándor
beszerzes@erdivizmuvek.hu

Tárgy: Ajánlattételi felhívás

Tisztelt Címzett!

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft.) ajánlattételi felhívást intéz az Önök cége felé az alábbi tárgyban:

„KPE csövek beszerzése 12 hónapos szerződéses időtartamra.”

A mellékletben szereplő anyagokhoz tartozó mennyiségi meghatározások egy átlagos éves beszerzési darabszámon alapulnak, azok nem kötelező érvényűek, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek. Az árajánlatukat szíveskedjenek egy éves időtartamra vonatkozóan megadni úgy, hogy a megajánlott árakat szerződéskötés esetén, annak hatálya alatt garantálják.

Amennyiben ajánlatukat ilyen tartalommal nem tudják megtenni úgy kérjük, hogy ezt az információt tüntessék fel a benyújtott dokumentumban.

A fentiekén kívül kérjük, hogy ajánlatukban szerepeltessék azt a %-os kedvezményt, amelyet a táblázatban nem szereplő, de az Önök kínálatában megtalálható termékekre a listaáraikhoz képest biztosítani tudnak Cégünk részére és szerződéskötés esetén annak tényleges megtartását igazolni tudják Cégünk felé. Kérjük megadni a rendeléstől számított szállítási határidőt, valamint - ha van ilyen lehetőség- a hivatalos munkarendtől eltérő esetekre vonatkozó kiszolgálás rendjét.

Az Ajánlatkérő a megjelölt tételeknél konszignációs raktár meglétére tart igényt, melynek kialakítására lehetőséget biztosít a telephelyén (2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C). A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a konszignációs raktár létesítését a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

Kérjük a nem konszignációs raktárban biztosítandó idomok, anyagok tekintetében az Ajánlattevő által vállalt kiszállítást is az ajánlatba belefoglalni. Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szállítóleveleken is feltünteti a termékek kedvezménnyel csökkentett egységárait.

Szerződéskötés esetén a nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konszignációs raktárban tárolt termékek felhasználását a tárgy hónapot követő hónap 5. napján jelenti le Megrendelő.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa értékesített termékek rendelkeznek OTH-engedéllyel, melyet szükség esetén azonnal rendelkezésre tudnak bocsátani.

Az ajánlat pénzneme: HUF

Az ajánlatok értékelési szempontja: Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlat alapján értékeli az érvényes ajánlatokat. A termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.

KPE csövekkel szembeni elvárások:

Felhasználási terület	Ivóvíz ellátásban
Mérettartomány	DN 25-DN 160
Anyagminőség	A nyomóvezeték anyaga kemény polietilén, melynek gyártásához MRS 10-es (PE 100) minősítésű alap-polimer granulátumot használtak alapanyagként. A csőanyag visszaforgatott alapanyagot nem tartalmazhat. MSZ EN 12201 szabvány szerinti megfelelés
Nyomásfokozat	Minimum PN10 üzemi nyomás
Kialakítás	A falvastagság/átmérő aránya: SDR 11

Ajánlatadás módja: emailben a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre.

Az ajánlatok beadásának határideje: 2022. 04. 11. 10:00 óra

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt, illetve csatlóznia szükséges egy harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy annak másolatát, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívásban szereplő követelmények elfogadásáról, így különösen az ajánlati árak megtartásáról a szerződés hatálya alatt.

Az Ajánlattevő a leszállított termékekre 2 éves teljeskörű jótállást vállal.

A nyertes Ajánlattevőnek a vállalnia kell konszignációs raktár létesítését, a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül.

Jelen ajánlattételi felhívás melléklete szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az Ajánlattevőnek arra, hogy a kiírás alapvető (funkció, méretek, nyomásfokozat, ivóvízre vagy szennyvízre, minimum a szabványoknak megfelelő korrózió védelem) műszaki követelményeit teljesítő, azzal egyenértékűnek minősülő alternatív ajánlatot is adjon. Ebben az esetben a megajánlott termék esetében meg kell határozni az elvárt minőségtől (kiírt műszaki specifikációtól) való eltérés mibenlétét, és alá kell támasztani a termék magyar vagy európai szabványoknak és a kiírás elvárt követelményeinek való egyéb rendszerű, fajtájú, műszaki megoldású megfelelését. Abban az esetben, ha az Ajánlattevő alternatív ajánlatot ad a felhívásban megjelölt termékekre, az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik az ajánlat elfogadása és kiértékelése.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Jelen kiírással kapcsolatban felmerült kérdéseiket e-mailben küldhetik meg részünkre a benyújtási határidőn belül.

E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu

Várjuk megtisztelő ajánlatukat.

Érd, 2022.03.28.

Füri Sándor

műszaki ügyintéző