

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2021 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2021.04.13	befolyó	8,4	790	400	83,8	<0,02	<0,5	102	84,2	103	13,9	30,7	382
		elfolyó	7,9	35,1	<10	2,66	1,3	2,36	3,86	6,58	7,78	0,29	<2,0	6
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2021.04.21	befolyó	8,5	1310	574	77,1	<0,02	<0,5	99	77,3	99,2	16,2	48,8	500
		elfolyó	7,7	30,4	<10	14,3	0,02	1,18	17,5	15,5	18,7	0,81	<2,0	9
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2021.04.20	befolyó	8	2480	1070	82,6	<0,02	<0,5	87,5	82,7	87,6	18,3	76,4	1450
		elfolyó	7,7	40,2	<10	0,17	0,04	6,96	<1,0	7,2	7,3	0,4	<2,0	5
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2021.04.21	befolyó	8,5	1420	778	119	<0,02	<0,5	147	120	147	17,6	53,2	674
		elfolyó	7,6	37	<10	0,21	0,11	0,61	<1,0	<1,0	1,01	0,5	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35