

Vizsgálatokat végezte:

**Érd és Térsége Víziközmű Kft.**

*Környezetvédelmi Laboratóriuma*

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált  
vizsgálólaboratórium.

2018 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOl <sub>k</sub> )	Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl - N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexamin extrahálható anyagok (SZOT)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2018.01.23	befolyó	7,7	1550	847	92,8	<0,02	<0,5	97,2	92,9	97,4	12,9	32,7	628
		elfolyó	7,5	42,1	<10	0,46	0,53	9,42	<1,0	10,4	10,8	1,01	<2,0	20
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2018.01.17	befolyó	8	1250	648	102	<0,02	<0,5	110	103	111	15,1	32,6	482
		elfolyó	7,5	48,1	<10	0,39	2,56	1,68	1,48	4,63	5,72	0,82	<2,0	8
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2018.02.14	befolyó	8,1	1480	895	67,7	0,13	1,45	79,2	69,3	80,8	10,1	34	370
		elfolyó	7,8	<30	<10	5,49	0,98	0,64	7,28	7,11	8,9	0,16	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2018.01.17	befolyó	8,4	935	423	95,8	<0,02	<0,5	113	95,9	113	12,7	26,3	338
		elfolyó	7,5	37	<10	2,51	0,07	0	3,02	2,83	3,34	1,45	<2,0	13
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35